

**PROVINCIA DI TREVISO**  
**Servizio Ecologia e Ambiente**  
**Via C. Battisti, 30**  
**31100 TREVISO**

**PROPRIETA': COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA (TV)**

**ENTE GESTORE: SAV.NO S.r.l. -**

P.IVA 03670260268 - C.F. e R.I. 03288870276

Via Magg. Piovesana, 158/B - 31015 CONEGLIANO (TV)

**INTERVENTO: Ristrutturazione e ampliamento Centro di Raccolta**  
**Rifiuti (Ecocentro), Via Dello Sport Meduna di**  
**Livenza - Codice C.I.G. n. 8935789E58 - C.U.P.**  
**E44E20010230005.**

**IMPRESA: CO.EDIL COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in Meduna di  
Livenza (TV), via Dante n. 16.

---

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

---

Il sottoscritto Arch. Fabio Miotto ( ),  
con studio a Mareno di Piave (TV) in P.zza Vittorio Emanuele  
III n. 19/c iscritto all'ordine degli Architetti della Pro-  
vincia di Treviso al n° 1444A, in qualità di DIRETTORE DEI  
LAVORI;

**PREMESSO CHE**

- In data 12/07/2021 la PROVINCIA DI TREVISO con N. Reg. Decr. 229/2021 - Prot. n. 41141/2021 3, autorizzava alla realizzazione impianto di depurazione e scarico acque meteoriche del centro di raccolta rifiuti di Meduna di Livenza;
- Con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Savno S.r.l. del 07/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo, esecutivo RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA (ECOCENTRO);

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 13/10/2021 è stato approvato dal Comune di Meduna di Livenza il progetto definitivo esecutivo di RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA (ECOCENTRO).
- Con l'aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione di Savno S.r.l. del 01/12/2021 i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa "CO.EDIL COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Meduna di Livenza (TV)" (p.iva 02446740264);
- Sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione e ampliamento del centro di raccolta rifiuti di via dello Sport a Meduna di Livenza (TV), con:
  - inizio lavori in data 17/01/2022;
  - ultimazione lavori in data 31/05/2022.

#### **VISTO E VERIFICATO**

- La specifica richiesta di cui all'art.1 dell'autorizzazione provinciale di redazione del presente certificato di regolare esecuzione;
- Le caratteristiche tecniche delle opere eseguite della rete di collettamento acque al nuovo depuratore e agli scarichi delle acque meteoriche con recapito finale nel fossato antistante il CARD;
- Che per risolvere aspetti di dettaglio rispetto al progetto autorizzato, in fase di esecuzione dei lavori è stato lievemente modificato, per esigenze tecniche, il tracciato e i diametri delle linee di scarico e installato un disoleatore differente, ma di pari capacità a quello indicato in progetto (vedere ALLEGATO 01 - Tav. PFTE 03.02);
- Le caratteristiche tecniche dei filtri a coalescenza e dei cuscini oleo assorbenti idrorepellenti installati all'interno del disoleatore della ditta BOER Group S.r.l., modello SCCF 30, in grado di gestire una portata pari a 30 l/s della rete di smaltimento delle acque meteoriche (vedere ALLEGATO 02 - certificazioni e scheda tecnica Disoleatore);

- La certificazione CE UNI EN 858;
- La regolare posa degli stessi dalla ditta sopra citata;

**ATTESTA E CERTIFICA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**

Che i lavori in oggetto sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto autorizzato e così come modificato nella tavola allagata sopracitata.

Si può pertanto procedere all'avviamento dell'impianto e alla messa a regime dello stesso nei modi e termini previsti dall'Autorizzazione provinciale sopracitata.

VAZZOLA, lì 13/06/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Fabio Miotto



ALLEGATO 01	Tav. PFTE 03.02 Planimetria generale	schema
	reti tecnologiche;	
02	Certificazioni e scheda tecnica del disolea-	
	tore.	

